



本体重量: 46.9Kg
受枠重量: 17.2Kg

<表面処理>
本体: 溶融亜鉛メッキ
受枠: 黒ペイント塗装

担当	製図	検図	尺度	作図日	工事名
	戸田	伊藤	1/8	'11年11月18日	
タイヘイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 GTLOJPH32-77B T-2
					図面名称 GTJPH 800X800X32 ゴム付 4L枠 Bタイプ

◇ 荷重計算 ◇

設計条件
 荷重基準: 鋼道路橋等設計示方書による
 荷重: T-2 (後輪一輪荷重: 800Kg)
 載荷寸法: 160mm×200mm (等分布負載)
 許容応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)
 衝撃係数: $i = 0.0$
 スパン: $L = 700 \text{ mm}$

W : 主部材が支える最大後輪一輪荷重 (Kg)
 N : 荷重を受ける主部材本数
 (Z) : 主部材断面係数 (cm^3)
 S : 溝幅方向載荷寸法 (mm)

荷重計算

「横断溝」(溝幅>載荷寸法Sの場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 700 - 200} = 0.120 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 11 \times 0.794 \times 10^3 = 8.73 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.120 \times 8.73 \times 10^3 = 1.05 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$T = 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W$$

$$= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 1.05 \times 10^3$$

$$= 2.6 > 2$$

以上より T-2 となる