



本体重量：31.0Kg

<表面処理>

本体：溶融亜鉛メッキ

◇ 荷重計算 ◇

設計条件

荷重基準：鋼道路橋等設計示方による
荷重：T-14（後輪一輪荷重：5600Kg）
載荷寸法：200mm×500mm（等分布負載）
許容応力： $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ （SS400使用）

スパン：L = 540 mm

W：主部材が支える最大後輪一輪荷重(Kg)
N：荷重を受ける主部材本数
(Z)：主部材断面係数
S：溝幅方向載荷寸法

荷重計算

「側溝」（溝幅>載荷寸法Sの場合）

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 540 - 500} = 0.248 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 6 \times 4.329 \times 10^3 = 25.97 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.248 \times 25.97 \times 10^3 = 6.44 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$T = 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\ = 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 6.44 \times 10^3 \\ = 16.1 > 14$$

以上より T-14 となる

担当	製図	検図	尺度	作図	工事名
	岡本	戸田	1/8	年月日	
タイハイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 GTK65-5-13AF T-14 50
					図面名称 GTKR 630X501X65/130 Fゴム付